

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

# 中華民國工業安全衛生協會 函

地址：80661 高雄市前鎮區中山二路91號4樓之1

承辦人：顏展昌  
電話：(07)333-3801#301

40300  
台中市西區五權西路1段237號13樓之2

受文者：中華壓力容器協會

發文日期：中華民國104年6月22日  
發文字號：中安機字第1043470194號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：會議紀錄

周和合律師  
代檢業務  
主 管 林明聰  
1000673

主旨：檢送104年危險性機械及設備代行檢查業務第3次聯席會會議紀錄1份，請查照。

正本：中華鍋爐協會、中華壓力容器協會  
副本：勞動部職業安全衛生署、本會代檢組

理事長

藍 福 友

本案依分層負責規定授權業務主管決行

明聰	辰雄	發政	文正	慶松	清龍	昌東	金彬 公傷 請假	旭上	國政	俊發
旺璋	品勇	添富	祥淞	峻鳴	松齡	俊雄	志明	鑽源	宏憲	
文集	光華	宏達	傳杰	國銓	景發	政偉	正雄	祥弘	宜左	宜廷 已 mail
雅慧	怡靜	惠玲	淑馨	淑碧	淑寬	嘉慧	雅晴	艾伶	維德	志宏

中華壓力容器協會



1040061243

# 104年度危險性機械及設備代行檢查業務第3次聯席會會議紀錄

壹、時間：104年6月1日上午9時30分

貳、地點：中華壓力容器協會代行檢查組

(台中市西區五權西路一段237號13樓之2)

參、主席：郭組長光燦

記錄：湯順亭

肆、指導單位及人員：

勞動部職業安全衛生署—陳科長光輝

伍、出席單位及人員：

中華鍋爐協會—藍組長先進、陳副組長東錕、湯副組長順亭、王副組長高明

中華壓力容器協會—林組長明聰、林副組長文集、楊副組長辰雄

中華民國工業安全衛生協會—郭組長光燦、蘇副組長明彥、顏副組長展昌、姚副組長度成

陸、議題及決議：

一、確認前次會議紀錄暨其他重要事項執行情形(如附件一)：

(一)辦理完成經代檢聯席會決議解管者：

1. 易腐蝕設備登錄檢查資訊系統。
2. 危險性設備型式合格廠商放射性檢查代行檢查員抽檢作業要點。
3. 個人資料保護法有關「管理流程、標準、個資盤點及規劃104年在職訓練」。
4. 危險性機械及設備檢查自主檢查紀錄表放置代檢網站。
5. 國外進口設備依ASME標準製造之設備，目前僅要求由中國大陸依ASME標準製造者，Data Report應向NB登錄，其他國家進口者處理方式。

(二)待廣續完成事項，持續列管：

1. 代檢機構新聘設備儲備代檢員招聘作業。
2. 各代檢機構導入資訊系統之型式檢查廠商家數及大型事業單位家數。
3. 有關資訊系統之「檢查進度稽核」中所列之項目增減，修正意見如附件一，請工安協會將決議轉資訊公司處理。

二、討論事項決議：

- (一)熱媒鍋爐之定期、重新及變更檢查，其耐壓試驗介質準用內容物。
- (二)有關「代行檢查員國內/國際證照考試處理原則」，請中華鍋爐協會就抬頭、目的、證照類別及跨年度時，訓練費如何核銷之問題

等再做修正，提下次聯席會討論。

- (三) 國內製造或國外進口殺菌鍋如附設直結電熱式(非直接接觸火焰)蒸汽發生器，且其間無任何閘類或其他遮斷裝置者，其整體視為第一種壓力容器，得合併殺菌鍋及蒸汽發生器辦理竣工檢查，發給1張第一種壓力容器檢查合格證。
- (四) 中華鍋爐協會及中華民國工業安全衛生協會原編列104年增購平板電腦(連同勞動檢查機構)之預算，經實際詢價結果所需費用得列為經常門，因此剩餘之資本門款項，請二家代檢機構各自編擬預算購置個人電腦及檢查儀器設備等。
- (五) 個人資料保護法在職訓練，業於5月19日完成，請三家代檢機構就工安協會所提之「個人資料保護法之個資盤點及風險評估在職訓練」綜合討論紀錄中之具體盤點措施及作法，將修正意見於6月18日前提交工安協會彙整，以便召開個資審查會議時討論。
- (六) 滿意度問卷調查表格式，依5月19日個人資料保護法在職訓練檢討會決議，僅保留填表人單位及姓名之項目。

### 三、104年5月20日第2次技術委員會會議紀錄決議：

討論議題摘要		決議
(一)	直結式搭乘設備連結掛耳加裝於移動式...	確認通過
(二)	有關移動式起重機上部旋轉體斷裂事件...	退回重議
(三)	有關移動式起重機外伸撐座之腳如涉改裝...	否決
(四)	有關塔式起重機伸臂長度變更檢查...	確認通過
(五)	停檢點只檢查2次之條件限制為何...	退回重議- 補充可減少停檢點次數之設備再議
(六)	有關使用中之液化石油氣運輸槽防波版...	確認通過
(七)	CNS7248 9.2.4液化石油氣運輸槽體不得熔接修補...	否決
(八)	液氨槽車人孔補強板焊道裂痕...	須由型式檢查合格廠商提出修補後，提專家審查會
(九)	何謂鍋爐燃燒裝置...	確認通過
(十)	鍋爐水密閉自然循環，給水裝置...	確認通過
(十一)	有關半拖車式高壓氣體槽車之高度檢知桿...	確認通過。 並修改「高壓氣體容器...」之對應欄位內容。

(十二)	前經竣工檢查合格之高壓氣體特定設備…	<p>退回重議。</p> <p>案由修正為： 前經竣工檢查合格之 LPG 移動式儲槽，後換發為「高壓氣體特定設備」，現遷移設置地點辦理重新檢查，其強度計算是否應回歸其原建造法規或目前法規檢核其強度。</p>
------	--------------------	---

#### 四、臨時動議決議：

- (一) 因應近年來移動式起重機吊掛搭乘設備之職災有上升趨勢，請各代檢機構研議於檢查時統計此類搭乘設備數量，並蒐集各態樣之照片，以供擬具因應方案。
- (二) 為配合勞動部職業安全衛生署秘書室規劃電子收費，方便事業單位以多元方式繳費，請由中華鍋爐協會規劃作業方式，並評估金流作業之流程，另請各代檢機構先行統計退費態樣及數量。
- (三) 有關熱交換器(或給水加熱器)與廢熱鍋爐(或節煤器)因法規引用錯誤，造成本屬鍋爐之設備判定為熱交換器，為求周延，應以鍋爐重新申請構造檢查為宜。若熱交換器原已申請合格在案，惟經審查該設備之設計、製造、檢驗等條件完全符合鍋爐規範者，准予重新申請鍋爐構造檢查，若該設備已設置於事業單位，則請其他轄區代檢機構協助派員實施構造檢查。以上請中華鍋爐協會詳列設備編號後，以個案重新認定。

代行檢查業務聯席會未完成事項辦理一覽表(迄104年第3次)

列管次	決議事項	辦理情形	承辦 代檢機構	管考意見
103-7-3	易腐蝕設備登錄檢查資訊系統	各協會皆已完成座數:中鍋-104座;中壓-100座;工安-102座。	中壓	解管
103-7-4	危險性設備型式合格廠商放射性檢查代行檢查員抽檢作業要點	已修正。	中鍋	解管
103-7-9	個人資料保護法有關「管理流程、標準、個資盤點及規劃104年在職訓練」	業於5月14日及5月19日於中華壓力容器辦理個人資料保護與管理教育練;參加訓練人數約40人。	工安	解管
104-1-1	代檢機構新聘代檢員6人各單位2人,預計7月招聘	1.設備儲備代檢員招聘作業,已於5/23筆試;6/3口試。 2.職前訓練各項作業,由中鍋賡續按定期辦理。	中鍋 工安	持續列管
104-2-1	危險性機械及設備檢查自主檢查紀錄表放置代檢網站	自主檢查紀錄表已放置代檢網站; 104年1月另增營建用升降機自主檢查紀錄表。	中鍋 中壓 工安	解管
104-2-2	各代檢機構導入資訊系統之型式檢查廠商家數及大型事業單位家數	1.設備型式合格廠商資料導入資訊系統,已選擇一家以上廠商測試(中鍋-亞磯、隆全、宏榮、東庚、華震、七信、霖興等7家);機械型式合格廠商資料請中華鍋爐協會選擇一家廠商(中鍋-耀駿、宇球、宇盛等3家)測試其功能。 2.大型事業單位線上申請家數,請各協會賡續推動提升申請家數及數量。	中鍋 中壓 工安	持續列管
104-2-3	國外進口設備依ASME標準製造之設備,目前僅要求由中國大陸依ASME標準製造者,Data Report應向NB登錄,其他國家進口者處理方式	業已發文請示職安署。	工安	解管
104-2-4	有關資訊系統之「檢查進度稽核」中所列之項目增減	1.事前檢查部分- ①收費迄今超過5天尚未排程案件→改:收費迄今超過10天尚未排程案件(函知補件者除外) ②檢查迄今超過5天尚未判定案件→改:檢查迄今超過10天尚未判定案件(排除熔接檢查) ③收費迄今超過180天尚未判定案件→刪除 2.定期檢查部分- ①檢查迄今,有效期限剩不到7天,尚未判定案件→改:收費迄今超過5天尚未排程案件	工安	持續列管

		②收費迄今超過180天尚未判定案件→ 刪除		
		3. 由工安協會將決議轉資訊公司處理。		

註:

1. 歷次決議事項之新增或修正部分，請以底線標示。
2. 辦理情形請各承辦代檢機構填報，由承辦當次代檢聯席之代檢機構彙整，並填寫管考意見，以利代檢聯席會檢討。
3. 未於代檢聯席會決議解管者，持續列管。